QC-ABSTRACT

Name of Work:- :Construction of Gallery in JP Park ward No. 17, BBMP, Bangalore

Sl No.	Item	Quantity As Per BOQ	Required No's of tests	Actual No's of tests	Tests
1	PCC 1:3:6	108.10 Cum	1	1	Cement
					Sand, Aggregates
2	Steel	55.81 Tonne	1	1	-
3	M25	617.73 Cum	17	17	Concrete Cube Compressive Strength

Cubes

0-5 m^3	1set
6-15 m^3	2set
16-30 m^3	3set
31-50 m^3	4 set

Add 1set for every 50 Cum

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಶವಂತಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

CIVIL QUALITY CONSULTANTS ENGINEERS

Scanned with CamScanner